

Nr. 66111/1934/07.09.2023

Către

**COMUNA ȘAGU prin doamna Brăneț Emilia, primar,
Nr. 219, com. Șagu, satul Șagu, jud. Arad,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 66020/06.09.2023, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Alimentare cu gaze naturale, în com. Șagu, Fântânele, loc. Șagu, Cruceni și Tisa Nouă și CF-urile precizate în C.U., jud. Arad

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ CONDITIONAT

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice specifice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad, Sector Arad, str. Poetului, nr. 56, tel. 0257 - 289 093, pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor în zona conductei de gaze. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 0257 - 289 864 sau e-mail: regarad@transgaz.ro.
2. Lucrările de racordare la Sistemul de Transport al Gazelor Naturale (ST) vor fi executate în prezența reprezentanților Transgaz.
3. Potrivit Avizului Tehnic de Principiu Nr. 43327/23.07.2019, emis de SNTGN TRANSGAZ SA, SRM proiectat se va racorda la conducta de transport gaze DN 400 Mașloc-Arad (Vest 1), Pn 40 bar, în punctul de coordonate Stereo 70 estimat (X=221609, Y=515492) prin intermediul unei conducte de racord DN 150, Pn 40 în lungime de cca. 4,9 Km.
4. În zona adiacentă conductei de transport gaze DN 400 Mașloc-Arad (Vest 1), **6m**, de o parte și de alta, lucrările de săpătură și umplutură vor fi executate manual evitându-se lovirea conductei sau izolației anticorozive a acesteia. În zona adiacentă de **6m**, de o parte și de alta a conductei de transport gaze, nu se vor depozita materiale sau pământ rezultat din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje.
5. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor în zona conductei de transport gaze naturale

Condiții generale:

- În situația în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avariarea/deteriorarea conductelor de transport gaze, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.
- Prezentul aviz (emis în baza Certificatului de Urbanism nr. 16 din 19.06.2023, eliberat de Consiliul Județean Arad, județul Arad), este valabil 12 luni de la data emiterii.

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**